



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro do Município de São Gonçalo do Amarante/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XX do art. 4º, da Lei N°. 10.520/02 e, considerando o cumprimento de todas as exigências do procedimento licitatório cujo objeto é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, (AMPLA PARTICIPAÇÃO)**, resolve **ADJUDICAR**, o presente processo administrativo de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046.2021-SRP**, em favor dos vencedores abaixo listados, de acordo com os termos do presente processo, conforme ata da sessão do pregão, o qual é considerado parte integrante e indissociável deste.

SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, inscrita no CNPJ N°. 35.959.058/0001-41, com endereço Rua Almirante Rufino, 892, Vila União, CEP: 60.420-075, E-MAIL: mail:imperialarcondicionado25@gmail.com, Telefone: (085) 9 8211-7601, (085) 9 8825-1809, com o valor global de **R\$ 320.973,89 (trezentos e vinte mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)**, conforme itens abaixo relacionados.

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 12000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 12000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de	Serviço	2.008	R\$ 51,48	R\$ 103.371,84

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**

	<p>todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>				
02	<p>Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 18000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 18000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>	Serviço	1.010	R\$ 89,01	R\$ 89.900,10





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

03	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 7000 a 9000BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 7000 a 9000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.	Serviço	982	R\$ 56,50	R\$ 55.483,00
04	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado superior a 18000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade superior a 18000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar	Serviço	725	R\$ 50,22	R\$ 36.409,50

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p>filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>				
05	<p>Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 22000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 22000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar</p>	Serviço	40	R\$ 91,15	R\$ 3.646,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.				
06	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 24000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 24000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.	Serviço	90	R\$ 79,10	R\$ 7.119,00
07	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 17000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 17000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades,	Serviço	55	R\$ 75,33	R\$ 4.143,15

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p>bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>				
08	<p>Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Ventiladores / Serviço de manutenção preventiva, corretiva dos equipamentos de ventiladores de coluna, mesa, parede e teto com Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de energia. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar todas as peças. Medir Tensão e corrente de funcionamento. Medir tensão com rotor travado e observar. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice. Fazer lubrificação nos eixos e engrenagens e instalação nova.</p>	Serviço	1.110	R\$ 18,83	R\$ 20.901,30
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$ 320.973,89					





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VALOR GLOBAL R\$ 320.973,89 (trezentos e vinte mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

São Gonçalo do Amarante/CE, 19 de Agosto de 2021.

Jardeny de Paula Herculano
Pregoeiro do Município de São Gonçalo do Amarante/CE