



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Em mãos o presente procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 046.2021-SRP**, tendo por objeto a escolha de proposta(s) mais vantajosa(s) para Objeto **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE – CE, (AMPLA PARTICIPAÇÃO)**, uma vez que, de acordo com os documentos constantes do referido processo e com base no parecer jurídico apenso, tudo transcorreu dentro da legalidade e nos preceitos da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94, Decreto Federal Nº 10.024/19 e legislação complementar em vigor, não havendo subjuice recursos de contestação, hei por bem HOMOLOGAR o presente procedimento.

ASSIM, nos termos da legislação vigente que regula a matéria ora tratada, fica o Processo de Licitação na modalidade Pregão inicialmente identificado, HOMOLOGADO, em favor de:

SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, inscrita no CNPJ Nº. 35.959.058/0001-41, com endereço Rua Almirante Rufino, 892, Vila União, CEP: 60.420-075, E-MAIL: mail:imperialarcondicionado25@gmail.com, Telefone: (085) 9 8211-7601, (085) 9 8825-1809, com o valor global de **R\$ 320.973,89 (trezentos e vinte mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos)**, conforme itens abaixo relacionados.

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 12000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 12000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de	Serviço	2.008	R\$ 51,48	R\$ 103.371,84

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p>todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>				
02	<p>Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 18000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 18000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>	Serviço	1.010	R\$ 89,01	R\$ 89.900,10

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

03	<p>Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 7000 a 9000BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 7000 a 9000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>	Serviço	982	R\$ 56,50	R\$ 55.483,00
04	<p>Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado superior a 18000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade superior a 18000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar</p>	Serviço	725	R\$ 50,22	R\$ 36.409,50


ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p>filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>				
05	<p>Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 22000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 22000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar</p>	Serviço	40	R\$ 91,15	R\$ 3.646,00

Handwritten signatures and initials: *Almeida*, *M T*, *Paulo*, *Almeida*, *Almeida*

**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE**


	posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.				
06	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 24000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 24000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.	Serviço	90	R\$ 79,10	R\$ 7.119,00
07	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 17000 BTUS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 17000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades,	Serviço	55	R\$ 75,33	R\$ 4.143,15



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

	<p>bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.</p>				
08	<p>Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos de Ventiladores / Serviço de manutenção preventiva, corretiva dos equipamentos de ventiladores de coluna, mesa, parede e teto com Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de energia. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar todas as peças. Medir Tensão e corrente de funcionamento. Medir tensão com rotor travado e observar. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis maus contatos. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice. Fazer lubrificação nos eixos e engrenagens e instalação nova.</p>	Serviço	1.110	R\$ 18,83	R\$ 20.901,30
VALOR GLOBAL DO LOTE R\$ 320.973,89					

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

VALOR GLOBAL R\$ 320.973,89 (trezentos e vinte mil e novecentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos).

São Gonçalo do Amarante/CE, 27 de Agosto de 2021.


RICARDO NÓBREGA LOPES

Ordenador de Despesas
Secretaria de Educação

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



CLEILSON MENDES ANDRADE

Secretário de Cultura do

Município de São Gonçalo do Amarante – CE



GEORGIA MARIA LOPES FONTENELE TELES

Secretária do Trabalho e Desenvolvimento
Social

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



MAX FERREIRA DOS SANTOS


Secretário do Desenvolvimento Agrário e Rural
do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



MARCOS FRANKLIN OLIVEIRA DE ARAÚJO

Presidente do Departamento Municipal de
Trânsito, Transporte e Rodoviário

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



FRANCISCO ÁLVARO SILVA DE QUADROS

Secretário de Governo

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



CICERO SOARES MATOS

Ordenador de Despesas

Secretaria de Esporte e Juventude

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



FRANCISCO IVAN DE OLIVEIRA

Secretário de Planejamento, Administração e Gestão
do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



HERBENON MARQUES GOMES

Secretário de Meio Ambiente e Urbanismo

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



DANIEL CRISÓSTOMO GURGEL

Secretário da Regional do Pecém

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE



CAMILLE COELHO MUNIZ

Presidente do Instituto de Previdência

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE




ROBSON PEDROZA PINHEIRO

Ordenador de Despesas

Secretaria de Infraestrutura

do Município de São Gonçalo do Amarante – CE





ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

RAIMUNDO TALES BENIGNO ROCHA MATOS
Secretário de Finanças
do Município de São Gonçalo do Amarante – CE

WELTON MENDES ANDRADE

Secretário do Desenvolvimento Econômico
do Município de São Gonçalo do Amarante – CE

15
REC